


QUADRO PIATTAFORME ELEVATRICI
CENTRALE DI STERILIZZAZIONE


QUADRO PIATTAFORMA ELEVATRICE 1

CENTRALE DI STERILIZZAZIONE



UTENZE	Fasi	1 + N + T	1 + N + T	1 + N + T	1 + N + T	1 + N + T
	Servizio e/o Destinazione	ALIMENTAZIONE DA QUADRO GENERALE	GENERALE	LINEA QUADRO	LUCE CABINA	LUCE VANO TECNICO
	I _b (A)	12,0	12,0	8,5	5,0	12,0
APPARECCHI	Interruttore Poli x In (A)		2 x 16	2 x 1,0	2 x 10	2 x 25
	Contattore Poli x In (A)					
	Tipo					
	Potere Cortocircuito (kA)		4,5	4,5	4,5	4,5
	I _{dn} (A)					
CAV I	Lunghezza (m)	25,00	0,50	20,00	20,00	2,00
	Tipo	FROR 450/750V	FROR 450/750V	FROR 450/750V	FROR 450/750V	N1VV-K
	Formazione (n x mmq)	2 x 6,0 + T	2 x 6,0 + T	2 x 4,0 + T	2 x 1,5 + T	2 x 1,5 + T

QUADRO PIATTAFORMA ELEVATRICE 2 CENTRALE DI STERILIZZAZIONE



UTENZE	Fasi	1 + N + T	1 + N + T	1 + N + T	1 + N + T	1 + N + T
	Servizio e/o Destinazione	ALIMENTAZIONE DA QUADRO GENERALE	GENERALE	LINEA QUADRO	LUCE CABINA	LUCE VANO TECNICO
	I _b (A)	12,0	12,0	8,5	5,0	12,0
APPARECCHI	Interruttore Poli x In (A)		2 x 16	2 x 1,0	2 x 10	2 x 25
	Contattore Poli x In (A)					
	Tipo					
	Potere Cortocircuito (kA)		4,5	4,5	4,5	4,5
	I _{dn} (A)					
CAVI	Lunghezza (m)	20,00	0,50	20,00	20,00	2,00
	Tipo	FROR 450/750V	FROR 450/750V	FROR 450/750V	FROR 450/750V	N1VV-K
	Formazione (n x mmq)	2 x 6,0 + T	2 x 6,0 + T	2 x 4,0 + T	2 x 1,5 + T	2 x 1,5 + T

LEGENDA SIMBOLI ADOTTATI



Interruttore di potenza ad
apertura automatica,
magnetotermico e differenziale.



Interruttore di potenza ad
apertura automatica,
magnetotermico.



Interruttore di potenza ad
apertura automatica,
differenziale.



Interruttore di sezionamento.



Conduttore di fase



Conduttore di neutro



Conduttore di terra



Cabina elettrica