

1. **QUESITO 12-Figure professionali:**La nomina delle figure professionali necessarie è di competenza della Stazione Appaltante;
2. **QUESITO 13-Manutenzione ordinaria forniture impiantistiche durante la garanzia 12 mesi:**La manutenzione ordinaria degli impianti realizzati (elettrico, condizionamento, idrico, gas medicali etc.) sarà di competenza della Stazione Appaltante, fermo restando che nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove, l'impresa appaltatrice è responsabile dei vizi/difetti/anomalie riscontrati in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo previsto dalle normative vigenti;
3. **QUESITO 16-Classificazione:**In riferimento al **D.M. del 17/03/2015**, pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale del 25/03/2015**, al **Titolo III "Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno"**, definisce e classifica i locali oggetto di gara al **"Tipo F, aree destinate a contenere apparecchiature ad elevata tecnologia oppure sorgenti ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili) che siano soggette a provvedimenti autorizzativi di nulla osta....."**
4. **QUESITO 17-Sala d'attesa:** Si significa che a) il locale da destinare a Sala d'attesa sarà consegnato all'aggiudicatario sgombrato del materiale di risulta presente al suo interno il giorno del sopralluogo e b) gli impianti meccanici non utilizzati saranno rimossi e trasportati a discarica dall'appaltatore dei lavori in corso di ristrutturazione del vecchio plesso;
5. **QUESITO 18-Gas Medicali:**Relativamente al punto b) la ditta appaltatrice dovrà realizzare l'IDGM nei locali richiesti, secondo le **Norme UNI EN ISO 7396-1 e UNI 11100** oltre che alla **Direttiva 2007/47/CE**, indipendentemente dall'IDGM principale del vecchio plesso in corso di ristrutturazione, ancora da realizzare. Sarà inoltre cura della Stazione Appaltante verificare e validare il progetto di cantierabilità dell'IDGM, redatto dalla ditta aggiudicataria, prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.
6. **QUESITO 19-Limite di fornitura impianto CDZ:**Le opere relative alla realizzazione dell'impianto di climatizzazione riguardano i locali meglio evidenziati negli elaborati planimetrici allegati, inclusa la fornitura e posa in opera di una nuova adeguata macchina frigorifera, di due nuove Unità di Trattamento Aria e le canalizzazioni di collegamento; Tutte le opere finalizzate a garantire le condizioni microclimatiche adeguate in ogni stagione, nei vari ambienti oggetto dell'intervento.
7. **QUESITO 20-Impianto idrico refrigerazione:** Lo scrivente Ufficio è in possesso degli elaborati tecnici relativi alle opere di realizzazione dell'U.O.C. di Radioterapia e del Bunker N.1, che sono disponibili per tutte le ditte concorrenti che faranno richiesta di consultazione e/o riproduzione alla segreteria di questa U.O.C. Gestione Infrastrutture e Patrimonio, alla **mail: [segreteria.gip@aocs.it](mailto:segreteria.gip@aocs.it)**; Eventuali elementi tecnici non riscontrabili in tali atti di archivio, dovranno essere richiesti nell'area di cantiere a cura e spese delle ditte partecipanti;

8. **QUESITO 21-Progettazione Bunker:** Lo scrivente Ufficio è in possesso degli elaborati tecnici relativi alle opere di realizzazione dell'U.O.C. di Radioterapia e del Bunker N.1, che sono disponibili per tutte le ditte concorrenti che faranno richiesta di consultazione e/o riproduzione alla segreteria di questa U.O.C.Gestione Infrastrutture e Patrimonio, alla **mail: [segreteria.gip@aocs.it](mailto:segreteria.gip@aocs.it)**; Eventuali elementi tecnici non riscontrabili in tali atti di archivio, dovranno essere richiesti nell'area di cantiere a cura e spese delle ditte partecipanti;
9. **QUESITO 22-Progettazione locale Tac:** Lo scrivente Ufficio è in possesso degli elaborati tecnici relativi alle opere di realizzazione dell'U.O.C. di Radioterapia e del Bunker N.1, che sono disponibili per tutte le ditte concorrenti che faranno richiesta di consultazione e/o riproduzione alla segreteria di questa U.O.C.Gestione Infrastrutture e Patrimonio, alla **mail: [segreteria.gip@aocs.it](mailto:segreteria.gip@aocs.it)**; Eventuali elementi tecnici non riscontrabili in tali atti di archivio, dovranno essere richiesti nell'area di cantiere a cura e spese delle ditte partecipanti;
10. **QUESITO 24-** Lo scrivente Ufficio è in possesso degli elaborati tecnici relativi alle opere di realizzazione dell'U.O.C. di Radioterapia e del Bunker N.1, che sono disponibili per tutte le ditte concorrenti che faranno richiesta di consultazione e/o riproduzione alla segreteria di questa U.O.C.Gestione Infrastrutture e Patrimonio, alla **mail: [segreteria.gip@aocs.it](mailto:segreteria.gip@aocs.it)**; Eventuali elementi tecnici non riscontrabili in tali atti di archivio, dovranno essere richiesti nell'area di cantiere a cura e spese delle ditte partecipanti.
1. **QUESITO 1-**Al fine di riscontrare il quesito 1 sugli impianti esistenti presso i locali dell'U.O.C. di Radioterapia, si specifica quanto segue:
- 1.1 Impianto Antincendio e Impianto rilevazione fumi esistenti risultano attualmente funzionanti e per quanto concerne i progetti di tali impianti lo scrivente Ufficio è in possesso degli elaborati tecnici disponibili per tutte le ditte concorrenti che faranno richiesta di consultazione e/o riproduzione;
- 1.2 Impianto di Condizionamento esistente risulta funzionante, le opere relative alla realizzazione dell'Impianto di climatizzazione riguardano i locali meglio evidenziati negli elaborati planimetrici allegati, inclusa la fornitura e posa in opera di una nuova adeguata macchina frigorifera, di due nuove Unità di Trattamento Aria e le canalizzazioni di collegamento; Tutte opere finalizzate a garantire le condizioni microclimatiche adeguate in ogni stagione, nei vari ambienti oggetto dell'intervento;
- 1.3 Impianto telefonico esistente risulta funzionante e si dovrà ripristinare a seguito delle eventuali disabilità che si dovessero verificare durante le lavorazioni previste in appalto;
- 1.4 Impianto telematico esistente risulta funzionante e si dovrà integrare con i nuovi punti rete necessari per il perfetto funzionamento delle nuove apparecchiature medicali;
- 1.5 Impianto elettrico, per quanto concerne la classificazione degli ambienti, si riporta integralmente il parere della Direzione Sanitaria di Presidio: dovrà essere di Classe 2 nella Zona Tac per le motivazioni espresse nel successivo Quesito 3;

- 1.6 Impianto Gas Medicali: si ribadisce quanto precedentemente riscontrato all'altra ditta partecipante, cioè che la ditta appaltatrice dovrà realizzare l'IDGM nei locali richiesti, secondo le Norme UNI EN ISO 7396-1 e UNI 11100 oltre che alla Direttiva 2007/47/CE, indipendentemente dall'IDGM principale del vecchio plesso in corso di ristrutturazione, ancora da realizzare. Sarà inoltre cura della Stazione Appaltante verificare e validare il progetto di cantierabilità dell'IDGM, redatto dalla ditta aggiudicataria, prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.
2. QUESITO 2-In riferimento alla realizzazione degli impianti che dovranno interfacciarsi con il sistema RIS-PACS, si conferma che ci si riferisce alla possibilità di poter richiamare le immagini DICOM necessarie per la pianificazione del trattamento;
3. QUESITO 3-Per quanto concerne la "Zona filtro attraverso la quale sarà possibile l'accesso e l'uscita dalla Sala Tac simulatore", si riporta integralmente il parere della Direzione Sanitaria di Presidio: le caratteristiche dovranno essere le stesse della Radiologia Interventistica poiché potrebbero essere espletate manovre cruente con accesso nel canale midollare. I Delta pressori dovranno essere di 5 PA tra la zona operativa e il filtro;
4. QUESITO 5-Si conferma che è onere a carico dell'aggiudicatario il conseguimento delle autorizzazioni e/o Licenze di Legge, da parte degli Enti competenti e tutto quanto previsto dalle normative vigenti in materia, prima della conclusione delle procedure di "Validazione" del progetto di cantierabilità e quindi prima della consegna dei locali e dell'inizio dei lavori all'impresa esecutrice delle opere edili ed impiantistiche;
11. QUESITO 6-Il Full Risk comprenderà la manutenzione correttiva e programmata delle apparecchiature medicali compresi i loro accessori, la manutenzione ordinaria degli impianti realizzati (elettrico, condizionamento, idrico, gas medicali etc.) sarà di competenza della Stazione Appaltante, fermo restando che nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove, l'impresa appaltatrice è responsabile dei vizi/difetti/anomalie riscontrati in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo previsto dalle normative vigenti;
12. QUESITO 7- Lo scrivente Ufficio è in possesso degli elaborati tecnici relativi alle opere di realizzazione dell'U.O.C. di Radioterapia e del Bunker N.1, che sono disponibili per tutte le ditte concorrenti che faranno richiesta di consultazione e/o riproduzione alla segreteria di questa U.O.C. Gestione Infrastrutture e Patrimonio, alla **mail: [segreteria.gip@aocs.it](mailto:segreteria.gip@aocs.it)**; Eventuali elementi tecnici non riscontrabili in tali atti di archivio, dovranno essere richiesti nell'area di cantiere a cura e spese delle ditte partecipanti;
13. QUESITO 8- Si significa che il locale da destinare a nuova Sala d'attesa è quello
- mostrato in sede di sopralluogo e sarà consegnato all'aggiudicatario sgombrato del materiale di risulta presente al suo interno il giorno del sopralluogo ed, inoltre, gli impianti meccanici non utilizzati saranno rimossi e trasportati a discarica dall'appaltatore dei lavori di ristrutturazione del vecchio plesso già in corso;

Si conferma che allo stato finale sia da prevedere la chiusura di un varco all'interno del locale, la sostituzione degli infissi ed ovviamente lasciare il collegamento con la sala d'attesa attuale.

14. QUESITO 9- Lo scrivente Ufficio è in possesso degli elaborati tecnici relativi alle opere di realizzazione dell'U.O.C. di Radioterapia e del Bunker N.1, che sono disponibili per tutte le ditte concorrenti che faranno richiesta di consultazione e/o riproduzione alla segreteria di questa U.O.C. Gestione Infrastrutture e Patrimonio, alla **mail: [segreteria.gip@aocs.it](mailto:segreteria.gip@aocs.it)**; Eventuali elementi tecnici non riscontrabili in tali atti di archivio, dovranno essere richiesti nell'area di cantiere a cura e spese delle ditte partecipanti;

15. QUESITO 10-La manutenzione ordinaria degli impianti realizzati (elettrico, condizionamento, idrico, gas medicali etc.) sarà di competenza della Stazione Appaltante, fermo restando che nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove, l'impresa appaltatrice è responsabile dei vizi/difetti/anomalie riscontrati in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo previsto dalle normative vigenti.

Si ribadisce la piena disponibilità a fornire supporto tecnico in sede di ulteriore sopralluogo, così' come già avvenuto, per consentire a tutte le ditte partecipanti di acquisire, a mezzo di rilievi, sondaggi e/o misurazioni, consultazione di atti in nostro possesso, ogni elemento ritenuto necessario per redigere e presentare progetto cantierabile delle opere edili ed impiantistiche.

Si porgono distinti saluti.

U.O.C.  
Gestione Infrastrutture e Patrimonio  
Direttore  
Amedeo De Marco

Segreteria Ufficio Tecnico